

УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Звенигородские инженерные сети»

Комракова С.С.



**АКТ**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

**ООО «ЭкоМир» № 202**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

По адресу:

**МО г. Звенигород ул Спортивная 12/1**

Проверена комплектность необходимой технической документации в результате чего установлено: соответствие

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с «03» ноября 2015г. по «12» марта 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется: № **пломбы 0000191 МП ЗИС**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Срок очередной поверки
		<b>ОТОПЛЕНИЕ</b>		
КМ-9-5	298	Пломба №0000191	Теплосчетчик	23.04.2018
ППС-100	373656		Подающий трубопровод	23.04.2018
ППС-100	373657		Обратный трубопровод	23.04.2018
КТС-Б	144158		Подающий трубопровод	12.03.2018
КТС-Б	144158		Обратный трубопровод	12.03.2018
		<b>ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ</b>		
			Подающий трубопровод	
			Обратный трубопровод	

Представитель энергоснабжающей организации:

МП «ЗИС» главный энергетик Макеев В.П. 8-916-777-19-18

(должность, фамилия, номер телефона)

ПОДПИСЬ



Ответственный представитель потребителя :

ООО «ЭкоМир» директор Новгородов В.А. 8-903-794-58-08

(должность, фамилия, номер телефона)

ПОДПИСЬ



М.П.

Ответственный представитель монтажной организации:

ООО «Твин» генеральный директор Иванов Е.Е. 8-926-495-33-23

(должность, фамилия, номер телефона)

ПОДПИСЬ



М.П.

Представитель энергоснабжающей организации:

МП «ЗИС» Устинов А.Н. 8-916-212-97-33

ПОДПИСЬ

