

Организация SYST10 Номер договора
 Адрес Телефон
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Номер теплосчетчика 312
 Система: #1 ЗВСТ 1-6а v3.22
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 25.02.16 по 24.03.16

Дата	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Утечка M1-M2 Тонн	Подмес M2-M1 Тонн	Температура, °C			Давление,		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	P1 ат	P2 ат	Нераб. Тн	Работы Тр	
25.02.16	5.794	226.492	228.842	---	2.350	84.15	58.68	25.47	7.81	2.58	0.000	24.000	
26.02.16	6.014	221.025	223.570	---	2.545	84.47	57.37	27.09	7.81	2.58	0.000	24.000	
27.02.16	5.932	304.297	307.416	---	3.119	82.07	62.69	19.38	7.81	2.58	0.000	24.000	
28.02.16	6.635	278.645	281.551	---	2.906	85.62	61.92	23.69	7.81	2.58	0.000	24.000	
29.02.16	6.291	242.838	245.549	---	2.711	86.59	60.80	25.79	7.81	2.58	0.000	24.000	
01.03.16	7.334	262.828	265.568	---	2.740	88.94	61.16	27.78	7.81	2.58	0.000	24.000	
02.03.16	6.319	308.504	311.662	---	3.158	83.09	62.73	20.37	7.81	2.58	0.000	24.000	
03.03.16	6.177	236.205	238.789	---	2.584	86.08	60.05	26.03	7.81	2.58	0.000	24.000	
04.03.16	6.197	242.602	245.387	---	2.785	86.88	61.46	25.42	7.81	2.58	0.000	24.000	
05.03.16	6.182	252.381	255.305	---	2.924	84.80	60.43	24.38	7.81	2.58	0.000	24.000	
06.03.16	5.690	290.105	293.291	---	3.186	82.17	62.67	19.50	7.81	2.58	0.000	24.000	
07.03.16	5.987	262.051	265.201	---	3.150	83.60	60.87	22.73	7.81	2.58	0.000	24.000	
08.03.16	5.860	281.395	284.522	---	3.127	83.55	62.84	20.71	7.81	2.58	0.000	24.000	
09.03.16	4.963	279.711	282.801	---	3.090	81.57	63.94	17.63	7.81	2.58	0.000	24.000	
10.03.16	4.762	419.279	423.350	---	4.070	78.39	67.14	11.25	7.81	2.58	0.000	24.000	
11.03.16	4.733	320.205	323.666	---	3.461	81.06	66.39	14.67	7.81	2.58	0.000	24.000	
12.03.16	5.119	293.646	296.955	---	3.309	81.84	64.52	17.32	7.81	2.58	0.000	24.000	
13.03.16	5.661	282.801	285.713	---	2.912	83.52	63.62	19.90	7.81	2.58	0.000	24.000	
14.03.16	5.519	286.814	289.951	---	3.137	82.56	63.43	19.13	7.81	2.58	0.000	24.000	
15.03.16	5.546	224.996	227.365	---	2.369	86.42	61.89	24.53	7.81	2.58	0.000	24.000	
16.03.16	5.462	235.521	238.080	---	2.559	84.78	61.71	23.07	7.81	2.58	0.000	24.000	
17.03.16	5.285	270.357	273.252	---	2.895	82.59	63.15	19.44	7.81	2.58	0.000	24.000	
18.03.16	6.238	251.916	254.635	---	2.719	84.81	60.17	24.64	7.81	2.58	0.000	24.000	
19.03.16	7.201	239.875	242.139	---	2.264	91.33	61.44	29.88	7.81	2.58	0.000	24.000	
20.03.16	7.688	256.852	259.242	---	2.391	93.09	63.30	29.79	7.81	2.58	0.000	24.000	
21.03.16	7.570	255.236	257.645	---	2.408	91.84	62.32	29.52	7.81	2.58	0.000	24.000	
22.03.16	7.362	269.803	272.500	---	2.697	88.21	61.05	27.16	7.81	2.58	0.000	24.000	
23.03.16	7.350	253.979	256.574	---	2.596	90.74	61.93	28.81	7.81	2.58	0.000	24.000	
24.03.16	7.105	249.520	251.961	---	2.441	90.18	61.83	28.34	7.81	2.58	0.000	24.000	
Итого	177.977	7799.879	7882.482	---	82.602	85.05	62.35	22.70	7.81	2.58	0.000	696.00	

Показания интеграторов

Дата	Время	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Тр Час
24.03.16	24:00:00	639.268	27499.550	27686.320	2011.947
25.02.16	00:00:00	467.086	19926.164	20032.680	1339.947
Итого		172.182	7573.387	7653.639	672.000

Период норм. работы 696.00 час.
 Отчетный период 696.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц. отказа (E) 0.00 час.
 Период системного отказа (S) 0.00 час. Период G>max (G) 0.00 час.
 Период dt>max (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период dt<min (d) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Организация SYSTID
 Адрес Номер договора
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Телефон
 Система: #1 ЗВСТ 1-ба v3.22 Номер теплосчетчика 313
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 25.02.16 по 24.03.16

Дата	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Утечка M1-M2 Тонн	Подмес M2-M1 Тонн	Температура, °C			Давление,		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	P1 ат	P2 ат	Нераб. ТН	Работы Тр	
25.02.16	2.923	111.767	110.023	1.743	---	83.94	57.90	26.04	7.78	2.56	0.000	24.000	
26.02.16	2.896	109.215	107.453	1.762	---	84.15	57.75	26.41	7.78	2.56	0.000	24.000	
27.02.16	2.824	114.019	112.243	1.775	---	82.37	57.70	24.66	7.78	2.56	0.000	24.000	
28.02.16	3.177	119.038	117.279	1.759	---	85.43	58.86	26.57	7.78	2.56	0.000	24.000	
29.02.16	3.030	108.261	106.618	1.643	---	86.46	58.60	27.87	7.78	2.56	0.000	24.000	
01.03.16	3.648	115.875	114.034	1.841	---	88.98	57.63	31.35	7.78	2.56	0.000	24.000	
02.03.16	3.064	124.244	122.373	1.871	---	83.59	59.05	24.55	7.78	2.56	0.000	24.000	
03.03.16	3.027	110.797	109.216	1.581	---	85.89	58.69	27.20	7.78	2.56	0.000	24.000	
04.03.16	3.231	118.288	116.488	1.800	---	86.69	59.50	27.20	7.78	2.56	0.000	24.000	
05.03.16	3.040	118.188	116.453	1.734	---	84.75	59.14	25.61	7.78	2.56	0.000	24.000	
06.03.16	2.705	115.883	114.135	1.748	---	82.24	59.00	23.23	7.78	2.56	0.000	24.000	
07.03.16	2.898	121.901	119.991	1.910	---	83.37	59.71	23.66	7.78	2.56	0.000	24.000	
08.03.16	2.818	117.019	115.142	1.877	---	83.55	59.59	23.97	7.78	2.56	0.000	24.000	
09.03.16	2.222	103.299	101.739	1.560	---	81.64	60.24	21.41	7.78	2.56	0.000	24.000	
10.03.16	2.333	117.427	115.590	1.837	---	78.75	58.99	19.77	7.78	2.56	0.077	23.923	U
11.03.16	2.499	119.701	117.780	1.921	---	82.28	61.51	20.77	7.78	2.56	0.052	23.948	U
12.03.16	2.710	119.277	117.433	1.845	---	82.10	59.49	22.61	7.78	2.56	0.000	24.000	
13.03.16	3.144	133.457	131.308	2.149	---	83.53	60.09	23.44	7.78	2.56	0.000	24.000	
14.03.16	2.833	128.196	126.154	2.042	---	83.02	61.03	21.99	7.78	2.56	0.000	24.000	
15.03.16	2.679	105.953	104.345	1.608	---	86.21	61.04	25.17	7.78	2.56	0.000	24.000	
16.03.16	2.984	116.874	115.125	1.749	---	84.93	59.51	25.42	7.78	2.56	0.000	24.000	
17.03.16	2.754	114.987	113.211	1.776	---	82.80	58.96	23.84	7.78	2.56	0.000	24.000	
18.03.16	3.304	126.461	124.395	2.066	---	84.86	58.85	26.02	7.78	2.56	0.000	24.000	
19.03.16	3.902	121.658	119.598	2.061	---	91.23	59.30	31.94	7.78	2.56	0.000	24.000	
20.03.16	4.000	129.662	127.465	2.197	---	92.83	62.12	30.71	7.78	2.56	0.000	24.000	
21.03.16	3.751	121.524	119.523	2.001	---	91.74	61.01	30.73	7.78	2.56	0.000	24.000	
22.03.16	3.612	123.062	121.002	2.060	---	88.02	58.79	29.23	7.78	2.56	0.000	24.000	
23.03.16	3.794	127.842	125.710	2.132	---	90.67	61.12	29.55	7.78	2.56	0.000	24.000	
24.03.16	3.633	126.011	123.974	2.037	---	90.09	61.39	28.70	7.78	2.56	0.000	24.000	
Итого	89.433	3439.885	3385.800	54.085	---	85.45	59.57	25.88	7.78	2.56	0.129	695.87	0.13


Показания интеграторов

Дата	Время	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Тр Час
24.03.16	24:00:00	324.284	13705.312	13516.834	2011.948
25.02.16	00:00:00	237.774	10377.194	10241.057	1340.077
Итого		86.510	3328.118	3275.777	671.871

Период норм. работы 695.87 час.
Отчетный период 696.00 час.

Период отключения питания (U) 0.13 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период системного отказа (S) 0.00 час. Период G>max (G) 0.00 час.
 Период dt>max (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период dt<min (d) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



SYST1D

Организация Номер договора
 Адрес Телефон
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Номер теплосчетчика 299
 Система: #1 ЗВСТ 1-6а v3.22
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 25.02.16 по 24.03.16

Дата	Q ГКал	M1 Тонн	M2 Тонн	Утечка M1-M2 Тонн	Подмес M2-M1 Тонн	Температура, °C			Давление,		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	P1 ат	P2 ат	Нераб. Тн	Работы Тр	
25.02.16	4.531	160.824	159.922	0.902	---	84.71	56.58	28.13	6.43	4.89	0.000	24.000	
26.02.16	4.508	161.115	160.137	0.979	---	84.82	56.88	27.94	6.37	4.89	0.000	24.000	
27.02.16	4.575	172.660	171.893	0.768	---	83.30	56.84	26.46	6.40	4.93	0.000	24.000	
28.02.16	4.694	169.908	169.147	0.762	---	86.04	58.45	27.58	6.47	4.93	0.000	24.000	
29.02.16	4.744	169.727	168.766	0.961	---	87.08	59.18	27.90	6.47	4.89	0.000	24.000	
01.03.16	4.740	164.232	163.807	0.426	---	89.40	60.60	28.81	6.10	4.95	0.000	24.000	
02.03.16	4.549	165.494	164.619	0.875	---	84.19	56.74	27.45	6.23	4.96	0.000	24.000	
03.03.16	4.685	170.230	169.506	0.725	---	86.62	59.15	27.47	6.45	4.92	0.000	24.000	
04.03.16	4.656	170.826	170.252	0.574	---	87.18	59.98	27.20	6.51	4.89	0.000	24.000	
05.03.16	4.465	170.150	168.984	1.166	---	85.13	58.94	26.20	6.42	4.88	0.000	24.000	
06.03.16	4.434	173.811	172.285	1.525	---	82.95	57.48	25.47	6.52	4.91	0.000	24.000	
07.03.16	4.640	179.096	178.160	0.936	---	84.18	58.32	25.86	6.63	4.91	0.001	23.999	U
08.03.16	4.568	174.133	172.219	1.914	---	84.08	57.89	26.19	6.44	4.87	0.000	24.000	
09.03.16	4.347	180.686	179.707	0.979	---	82.02	58.00	24.02	6.60	4.85	0.000	24.000	
10.03.16	4.221	193.582	192.377	1.205	---	79.07	57.29	21.78	6.47	4.90	0.000	24.000	
11.03.16	3.871	164.309	164.443	---	0.135	82.77	59.26	23.52	6.63	4.86	0.000	24.000	
12.03.16	3.639	154.289	154.436	---	0.146	82.28	58.73	23.55	6.40	4.86	0.000	24.000	
13.03.16	3.772	157.275	157.594	---	0.318	84.09	60.14	23.94	6.38	4.90	0.000	24.000	
14.03.16	3.686	153.289	153.139	0.150	---	83.33	59.32	24.01	6.34	4.96	0.000	24.000	
15.03.16	3.843	152.699	153.307	---	0.607	86.92	61.80	25.12	6.39	4.92	0.000	24.000	
16.03.16	3.766	152.922	152.984	---	0.063	85.50	60.91	24.59	6.31	4.91	0.000	24.000	
17.03.16	3.627	151.861	152.133	---	0.271	83.07	59.22	23.85	6.14	4.90	0.000	24.000	
18.03.16	5.657	286.414	285.256	1.158	---	85.84	66.13	19.71	5.93	4.97	0.000	24.000	
19.03.16	6.927	254.666	254.426	0.240	---	91.76	64.62	27.15	5.70	5.05	0.000	24.000	
20.03.16	6.060	168.107	167.404	0.703	---	93.26	57.27	35.99	5.92	5.00	0.000	24.000	
21.03.16	5.973	176.918	176.145	0.773	---	91.89	58.19	33.70	6.00	4.96	0.000	24.000	
22.03.16	5.596	170.672	170.107	0.564	---	88.44	55.69	32.75	5.87	5.00	0.000	24.000	
23.03.16	5.825	168.654	168.090	0.564	---	91.07	56.57	34.49	5.90	4.99	0.000	24.000	
24.03.16	5.861	176.949	176.434	0.516	---	90.32	57.25	33.07	6.01	4.95	0.000	24.000	
итого	136.459	5065.500	5047.676	19.365	1.541	86.00	59.11	26.90	6.29	4.92	0.001	695.99	0.00

Показания интеграторов

Дата	Время	Q ГКал	M1 Тонн	M2 Тонн	Тр Час
24.03.16	24:00:00	556.626	27692.080	27574.650	2006.027
25.02.16	00:00:00	424.697	22787.410	22686.890	1334.028
итого		131.929	4904.676	4887.754	671.999

Период норм. работы 696.00 час.
 Отчетный период 696.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период системного отказа (S) 0.00 час. Период G>max (G) 0.00 час.
 Период dt>max (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
 Период dt<min (d) 0.00 час.

Представитель абонента Представитель теплоснабжающей организации



Организация SYSTID
 Адрес Номер договора
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Телефон
 Система: #1 ЗВСТ 1-ба v3.22 Номер теплосчетчика 298
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 25.02.16 по 24.03.16

Дата	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Утечка M1-M2 Тонн	Подмес M2-M1 Тонн	Температура, °C			Давление,		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	P1 ат	P2 ат	Нераб. Тн	Работы Тр	
25.02.16	6.777	451.219	452.326	---	1.107	84.30	69.32	14.98	6.49	5.08	0.078	23.922	gd
26.02.16	6.708	446.676	447.080	---	0.404	84.23	69.25	14.98	6.44	5.08	0.065	23.935	g
27.02.16	6.292	458.289	458.629	---	0.340	82.54	68.85	13.69	6.46	5.12	0.182	23.818	gd
28.02.16	6.774	435.293	435.768	---	0.475	85.66	70.14	15.52	6.54	5.12	0.000	24.000	g
29.02.16	7.038	422.523	422.729	---	0.205	86.58	69.97	16.61	6.54	5.08	0.000	24.000	g
01.03.16	8.160	500.494	500.256	0.238	---	88.84	72.58	16.26	6.15	5.15	0.028	23.972	gd
02.03.16	7.035	492.295	491.109	1.186	---	83.65	69.40	14.25	6.29	5.16	0.004	23.996	d
03.03.16	7.248	447.867	446.738	1.129	---	86.12	69.98	16.14	6.52	5.11	0.000	24.000	g
04.03.16	7.042	430.432	430.473	---	0.041	86.70	70.39	16.31	6.59	5.08	0.001	23.999	g
05.03.16	6.885	457.852	457.375	0.477	---	84.63	69.64	14.99	6.49	5.07	0.000	24.000	g
06.03.16	6.512	483.184	482.197	0.986	---	82.26	68.82	13.44	6.58	5.11	0.000	24.000	g
07.03.16	6.644	442.318	441.113	1.205	---	83.75	68.78	14.98	6.70	5.10	0.004	23.996	gd
08.03.16	6.435	491.680	490.301	1.379	---	83.56	70.52	13.05	6.50	5.07	0.006	23.994	d
09.03.16	5.506	420.660	419.551	1.109	---	81.51	68.46	13.05	6.68	5.04	0.139	23.861	gd
10.03.16	5.109	492.594	492.785	---	0.191	78.62	68.28	10.34	6.53	5.10	0.132	23.868	gd
11.03.16	5.045	418.211	417.949	0.262	---	82.05	70.03	12.02	6.70	5.06	0.363	23.637	gd
12.03.16	5.760	441.383	439.930	1.453	---	82.07	69.06	13.01	6.47	5.05	0.140	23.860	gd
13.03.16	6.362	478.477	478.070	0.406	---	83.46	70.21	13.26	6.44	5.10	0.115	23.885	gd
14.03.16	6.190	491.066	491.758	---	0.691	82.92	70.35	12.57	6.40	5.16	0.126	23.874	gd
15.03.16	5.719	394.289	394.340	---	0.051	86.57	72.11	14.46	6.47	5.11	0.508	23.492	gd
16.03.16	6.193	435.879	435.305	0.574	---	84.89	70.72	14.17	6.38	5.11	0.227	23.773	gd
17.03.16	6.113	451.535	450.547	0.988	---	82.66	69.16	13.51	6.22	5.09	0.000	24.000	g
18.03.16	6.857	448.359	448.020	0.340	---	84.93	69.67	15.26	6.01	5.16	0.066	23.934	gd
19.03.16	8.163	454.914	454.703	0.211	---	91.35	73.46	17.90	5.77	5.24	0.026	23.974	g
20.03.16	8.441	479.859	478.348	1.512	---	93.13	75.60	17.53	5.98	5.20	0.039	23.961	gd
21.03.16	8.035	477.902	477.363	0.539	---	91.66	74.90	16.76	6.06	5.16	0.082	23.918	g
22.03.16	7.638	489.320	489.254	0.066	---	88.10	72.53	15.57	5.93	5.20	0.030	23.970	g
23.03.16	7.754	451.832	451.309	0.523	---	90.81	73.70	17.11	5.97	5.18	0.001	23.999	g
24.03.16	7.713	442.117	440.691	1.426	---	90.09	72.70	17.39	6.08	5.14	0.000	24.000	g
Итого	196.149	13228.52	13216.01	16.010	3.506	85.44	70.66	14.78	6.36	5.12	2.364	693.63	2.36

Показания интеграторов

Дата	Время	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Тр час
24.03.16	24:00:00	671.824	40862.910	40857.000	2004.884
25.02.16	00:00:00	482.453	28085.610	28093.310	1335.170
Итого		189.372	12777.302	12763.690	669.714

Период норм. работы 693.64 час.
 Отчетный период 696.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
 Период системного отказа (S) 0.00 час. Период G>max (G) 0.00 час.
 Период dt>max (D) 0.00 час. Период G<min (g) 1.14 час.
 Период dt<min (d) 1.22 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

