

Организация SYSTID
 Адрес Номер договора
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Телефон
 Система: #1 ЗВСТ 1-6а v3.22 Номер теплосчетчика 312
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 25.01.17 по 24.02.17

Дата	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Утечка M1-M2 Тонн	Подмес M2-M1 Тонн	Температура, °C			Давление,		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	p1 ат	p2 ат	Нераб. Тн	Работы Тр	
25.01.17	9.814	317.587	318.972	---	1.385	93.25	62.50	30.75	7.81	2.58	0.000	24.000	
26.01.17	12.256	403.673	404.851	---	1.178	100.1	69.96	30.18	7.81	2.58	0.000	24.000	
27.01.17	8.205	270.057	271.354	---	1.298	90.60	60.36	30.25	7.81	2.58	0.000	24.000	
28.01.17	6.999	239.684	241.034	---	1.351	85.07	55.98	29.09	7.81	2.58	0.000	24.000	
29.01.17	8.538	291.981	293.216	---	1.234	89.43	60.32	29.11	7.81	2.58	0.000	24.000	
30.01.17	10.101	342.598	343.796	---	1.198	94.28	64.95	29.33	7.81	2.58	0.000	24.000	
31.01.17	10.045	324.981	326.108	---	1.127	96.10	65.35	30.75	7.81	2.58	0.000	24.000	
01.02.17	8.007	268.326	269.406	---	1.080	89.97	60.26	29.71	7.81	2.58	0.000	24.000	
02.02.17	8.404	264.119	265.216	---	1.097	91.74	60.05	31.68	7.81	2.58	0.000	24.000	
03.02.17	10.128	324.828	325.849	---	1.021	96.22	65.20	31.02	7.81	2.58	0.000	24.000	
04.02.17	9.817	344.120	345.062	---	0.941	92.64	64.26	28.38	7.81	2.58	0.000	24.000	
05.02.17	9.614	334.838	335.834	---	0.996	92.18	63.61	28.57	7.81	2.58	0.000	24.000	
06.02.17	10.990	351.616	352.368	---	0.752	99.05	67.97	31.08	7.81	2.58	0.000	24.000	
07.02.17	12.848	459.630	460.180	---	0.550	101.8	74.07	27.76	7.81	2.58	0.000	24.000	
08.02.17	12.260	435.899	436.477	---	0.577	101.3	73.37	27.94	7.81	2.58	0.000	24.000	
09.02.17	9.727	335.204	336.330	---	1.126	93.76	64.89	28.87	7.81	2.58	0.000	24.000	
10.02.17	7.784	246.808	248.169	---	1.361	89.40	57.99	31.41	7.81	2.58	0.000	24.000	
11.02.17	7.244	235.518	236.981	---	1.464	86.96	56.32	30.64	7.81	2.58	0.000	24.000	
12.02.17	7.789	271.817	273.247	---	1.430	87.44	58.90	28.53	7.81	2.58	-0.000	24.000	
13.02.17	9.381	314.224	315.613	---	1.390	91.98	62.27	29.71	7.81	2.58	0.000	24.000	
14.02.17	7.093	265.352	266.395	---	1.043	86.97	60.36	26.61	7.81	2.58	0.031	23.969	U
15.02.17	6.791	232.565	233.830	---	1.265	85.96	56.87	29.08	7.81	2.58	0.021	23.979	U
16.02.17	7.806	271.514	272.716	---	1.202	90.43	61.82	28.62	7.81	2.58	0.000	24.000	
17.02.17	7.240	275.388	276.411	---	1.023	88.48	62.32	26.16	7.81	2.58	0.000	24.000	
18.02.17	5.957	236.840	238.012	---	1.172	83.84	58.80	25.04	7.81	2.58	0.000	24.000	
19.02.17	6.286	251.764	253.035	---	1.271	83.95	59.10	24.86	7.81	2.58	0.000	24.000	
20.02.17	6.086	232.897	234.086	---	1.189	82.94	56.92	26.02	7.81	2.58	0.000	24.000	
21.02.17	6.132	247.689	248.738	---	1.049	83.09	58.45	24.64	7.81	2.58	0.000	24.000	
22.02.17	6.527	240.826	241.867	---	1.041	85.14	58.16	26.98	7.81	2.58	0.000	24.000	
23.02.17	7.168	257.037	258.191	---	1.154	87.97	60.21	27.76	7.81	2.58	0.000	24.000	
24.02.17	6.046	245.613	246.793	---	1.180	85.35	60.85	24.50	7.81	2.58	0.000	24.000	
Итого	263.082	9134.992	9170.138	---	35.145	91.55	62.89	28.66	7.81	2.58	0.052	743.94	0.05

Показания интеграторов

Дата	Время	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Тр Час
24.02.17	24:00:00				
25.01.17	00:00:00	483.818	18194.026	18240.642	1319.919
		230.551	9376.621	9389.479	599.971
Итого		253.268	8817.406	8851.166	719.948

Период норм. работы
отчетный период

Период отключения
период системно
период dt>max
период dt<min

Представитель
абонента



Период функц. отказа (E) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.
Период G<min (g) 0.00 час.

Представитель теплоснабжающей
организации

Организация SYSTID
 Адрес Номер договора
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Телефон
 Система: #1 ЗВст 1-6а v3.22 Номер Теплосчетчика 299
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 25.01.17 по 24.02.17

Дата	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Утечка M1-M2 Тонн	Подмес M2-M1 Тонн	Температура, °C			Давление,		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	P1 ат	P2 ат	Нераб. Тн	Работы Тр	
25.01.17	6.736	174.047	173.181	0.866	---	94.24	55.61	38.63	6.31	5.15	0.000	24.000	
26.01.17	8.173	207.781	207.336	0.445	---	99.94	60.70	39.23	6.24	5.17	0.000	24.000	
27.01.17	6.488	188.527	187.557	0.970	---	90.37	56.00	34.37	5.95	5.04	0.000	24.000	
28.01.17	5.527	175.126	173.843	1.282	---	85.37	53.83	31.53	5.75	4.94	0.000	24.000	
29.01.17	6.095	169.367	168.220	1.146	---	90.12	54.17	35.95	5.69	4.96	0.000	24.000	
30.01.17	7.071	186.584	185.467	1.117	---	94.74	56.90	37.84	5.57	4.88	0.000	24.000	
31.01.17	7.268	187.840	186.864	0.976	---	96.18	57.56	38.62	5.58	4.86	0.000	24.000	
01.02.17	6.197	176.014	174.697	1.317	---	90.05	54.89	35.17	5.66	4.84	0.000	24.000	
02.02.17	6.371	168.446	167.203	1.243	---	92.60	54.82	37.77	5.60	4.86	0.000	24.000	
03.02.17	6.923	174.985	173.971	1.015	---	96.27	56.78	39.49	5.63	4.89	0.000	24.000	
04.02.17	6.884	185.792	184.711	1.080	---	93.03	56.03	37.00	5.62	5.00	0.000	24.000	
05.02.17	6.803	186.895	185.806	1.088	---	92.45	56.10	36.35	5.53	4.98	0.000	24.000	
06.02.17	7.677	186.880	186.100	0.780	---	99.69	58.71	40.98	6.04	4.99	0.001	23.999	g
07.02.17	8.809	225.510	224.950	0.560	---	101.9	63.04	38.94	6.37	5.00	0.000	24.000	
08.02.17	8.723	228.397	227.902	0.496	---	101.9	63.02	38.08	6.41	5.01	0.000	24.000	
09.02.17	7.420	210.841	209.690	1.151	---	93.56	58.43	35.12	6.14	4.98	0.000	24.000	
10.02.17	6.221	178.755	177.310	1.445	---	89.46	54.69	34.76	5.76	4.88	0.000	24.000	
11.02.17	5.833	175.789	174.234	1.554	---	87.24	54.08	33.15	5.83	4.88	0.000	24.000	
12.02.17	6.112	182.648	180.616	2.032	---	88.00	54.58	33.43	5.68	4.90	0.000	24.000	
13.02.17	6.652	183.026	181.207	1.819	---	92.17	55.87	36.30	5.62	4.92	0.000	24.000	
14.02.17	5.471	164.963	163.011	1.952	---	87.01	53.88	33.13	5.83	4.88	0.031	23.969	u
15.02.17	5.309	159.960	158.474	1.486	---	86.72	53.55	33.16	5.77	4.87	0.021	23.979	u
16.02.17	5.704	157.904	156.643	1.262	---	90.89	54.80	36.08	5.63	4.92	0.000	24.000	
17.02.17	5.380	156.742	155.322	1.420	---	88.69	54.41	34.29	5.71	4.88	0.000	24.000	
18.02.17	4.731	155.808	153.901	1.906	---	84.29	53.96	30.34	5.99	4.85	0.000	24.000	
19.02.17	4.731	155.512	153.700	1.812	---	84.31	53.93	30.39	6.04	4.82	0.000	24.000	
20.02.17	4.536	160.179	158.606	1.572	---	82.67	54.38	28.29	6.07	4.81	0.088	23.912	g
21.02.17	4.427	150.236	148.586	1.650	---	83.49	54.05	29.43	6.14	4.83	0.000	24.000	
22.02.17	4.905	150.746	149.332	1.414	---	86.07	53.56	32.51	6.05	4.87	0.000	24.000	
23.02.17	5.043	146.024	144.690	1.334	---	88.25	53.75	34.50	6.02	4.85	0.000	24.000	
24.02.17	4.505	143.770	142.376	1.394	---	85.68	54.38	31.30	6.23	4.79	0.000	24.000	
Итого	192.727	5455.092	5415.509	39.583	---	91.37	56.09	35.28	5.89	4.92	0.141	743.85	0.14

Показания интеграторов

Дата	Время	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Тр час
24.02.17	24:00:00	355.890	9919.718	9855.596	1313.175
25.01.17	00:00:00	169.899	4638.673	4613.269	593.317
Итого		185.991	5281.045	5242.327	719.859

Период норм. работы
Отчетный период

Период отключения
Период системного
Период dt>max
Период dt<min

Представитель
абонента



Представитель
организации

Период функц.отказа (Б) 0.00 час.
Период G>max (Г) 0.00 час.
Период G<min (г) 0.09 час.

Организация SYSTID
 Адрес Номер договора
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Телефон
 Система: #1 ЗВСТ 1-6а v3.22 Номер теплосчетчика 298
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 25.01.17 по 24.02.17

Дата	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Утечка M1-M2 Тонн	Подмес M2-M1 Тонн	Температура, °C			Давление,		Время, час			Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	P1 ат	P2 ат	Нераб. Тн	Работы Тр		
25.01.17	10.219	399.551	399.121	0.430	---	93.54	68.04	25.51	6.39	5.33	0.001	23.999		
26.01.17	12.430	500.011	499.790	0.221	---	99.88	75.12	24.76	6.29	5.38	0.000	24.000	g	
27.01.17	9.018	351.219	351.378	---	0.159	90.28	64.65	25.63	6.05	5.22	0.002	23.998	g	
28.01.17	7.764	303.624	303.427	0.197	---	84.80	59.25	25.54	5.85	5.11	0.002	23.998	g	
29.01.17	8.879	323.990	323.260	0.730	---	89.35	61.98	27.36	5.78	5.13	0.000	24.000	g	
30.01.17	10.254	378.567	379.583	---	1.016	94.13	67.11	27.02	5.65	5.07	0.002	23.998	g	
31.01.17	10.484	384.653	387.928	---	3.274	95.83	68.65	27.18	5.66	5.04	0.000	24.000	g	
01.02.17	8.673	323.389	325.774	---	2.386	89.68	62.90	26.77	5.70	5.03	0.001	23.999	g	
02.02.17	8.802	303.674	305.026	---	1.353	91.69	62.75	28.93	5.76	5.01	0.001	23.999	g	
03.02.17	10.116	350.060	350.999	---	0.939	95.98	67.16	28.82	5.71	5.06	0.153	23.847	g	
04.02.17	9.992	378.814	381.313	---	2.499	92.46	66.14	26.32	5.70	5.03	0.065	23.935	g	
05.02.17	9.947	375.760	377.385	---	1.625	92.06	65.64	26.42	5.62	5.18	0.000	24.000	g	
06.02.17	11.440	417.668	417.963	---	0.295	99.11	71.82	27.30	6.10	5.16	0.028	23.972	g	
07.02.17	12.985	540.918	545.793	---	4.875	101.7	77.80	23.90	6.41	5.22	0.000	24.000	g	
08.02.17	12.556	517.762	522.795	---	5.033	100.9	76.80	24.14	6.45	5.23	0.000	24.000	g	
09.02.17	10.540	431.168	434.045	---	2.877	93.60	69.23	24.37	6.21	5.17	0.000	24.000	g	
10.02.17	8.483	314.822	316.629	---	1.807	89.00	62.10	26.90	5.86	5.05	0.001	23.999	g	
11.02.17	7.833	296.020	297.525	---	1.506	86.65	60.22	26.43	5.93	5.04	0.002	23.998	g	
12.02.17	8.287	316.242	315.900	0.342	---	87.27	61.10	26.17	5.78	5.07	0.041	23.959	g	
13.02.17	9.719	377.408	376.297	1.111	---	91.70	66.00	25.70	5.70	5.10	0.001	23.999	g	
14.02.17	7.294	272.520	271.893	0.627	---	86.67	59.95	26.73	5.93	5.04	0.151	23.849	ug	
15.02.17	6.899	258.449	258.695	---	0.246	85.76	59.09	26.66	5.87	5.03	0.609	23.391	ug	
16.02.17	7.443	262.703	262.465	0.238	---	90.24	61.95	28.29	5.73	5.08	0.840	23.160	g	
17.02.17	7.130	264.467	264.455	0.012	---	88.11	61.19	26.92	5.81	5.04	0.774	23.226	g	
18.02.17	6.021	242.273	241.824	0.449	---	83.46	58.64	24.82	6.10	5.01	0.698	23.302	g	
19.02.17	6.187	250.516	250.801	---	0.285	83.61	58.94	24.67	6.15	4.98	0.557	23.443	g	
20.02.17	5.983	243.871	243.623	0.248	---	82.74	58.24	24.50	6.18	4.96	0.585	23.415	g	
21.02.17	6.150	250.816	250.885	---	0.068	82.76	58.27	24.49	6.24	4.99	0.189	23.811	g	
22.02.17	6.830	273.785	274.295	---	0.510	85.24	60.33	24.91	6.15	5.03	0.348	23.652	g	
23.02.17	6.903	264.881	265.027	---	0.146	87.57	61.55	26.02	6.12	5.02	0.914	23.086	g	
24.02.17	6.096	236.934	236.814	0.119	---	84.95	59.26	25.69	6.34	4.95	0.376	23.624	g	
Итого	271.360	10406.53	10432.71	4.725	30.899	91.55	65.53	26.02	5.98	5.09	6.535	737.46	6.53	

Показания интеграторов

Дата	Время	Q Гкал	M1 Тонн	M2 Тонн	Тр Час
24.02.17	24:00:00	492.546	22864.020	22912.910	1311.970
25.01.17	00:00:00	231.405	12857.040	12879.324	598.503
Итого		261.141	10006.983	10033.590	713.466

Период норм. работы 737.47 час.
Отчетный период 744.00 час.

Период отключения питания 0.00 час.
Период системного отказа 0.00 час.
Период dt>max 0.00 час.
Период dt<min 0.00 час.

Период функц. отказа (E) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.
Период G<min (g) 6.48 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

