

SYSTID

Организация Номер договора
 Адрес Телефон
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Номер теплосчетчика 312
 Система: #1 ЗВСТ 1-ба v3.22
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 23.12.16 по 24.01.17

| Дата | Q Гкал | M1 Тонн | M2 Тонн | Утечка M1-M2 Тонн | Подмес M2-M1 Тонн | Температура, °C | | | Давление, | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | t1 | t2 | t1-t2 | P1 ат | P2 ат | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 23.12.16 | 7.435 | 305.437 | 305.500 | --- | 0.063 | 91.96 | 67.75 | 24.21 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 24.12.16 | 7.114 | 299.961 | 300.086 | --- | 0.125 | 92.80 | 69.22 | 23.58 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 25.12.16 | 7.343 | 317.531 | 317.633 | --- | 0.102 | 91.62 | 68.63 | 22.99 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 26.12.16 | 5.359 | 221.336 | 221.609 | --- | 0.273 | 90.05 | 65.98 | 24.07 | 7.81 | 2.58 | 0.429 | 23.571 | gd |
| 27.12.16 | 4.966 | 246.484 | 247.109 | --- | 0.625 | 84.14 | 64.11 | 20.03 | 7.81 | 2.58 | 0.011 | 23.989 | d |
| 28.12.16 | 6.468 | 280.734 | 281.336 | --- | 0.602 | 87.68 | 64.77 | 22.91 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 29.12.16 | 7.174 | 272.492 | 273.633 | --- | 1.141 | 91.52 | 65.33 | 26.19 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 30.12.16 | 7.976 | 279.789 | 280.914 | --- | 1.125 | 94.00 | 65.64 | 28.35 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 31.12.16 | 7.423 | 347.797 | 348.859 | --- | 1.063 | 92.07 | 70.86 | 21.20 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 01.01.17 | 6.183 | 252.496 | 253.697 | --- | 1.202 | 91.04 | 66.69 | 24.35 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 02.01.17 | 6.200 | 265.271 | 266.344 | --- | 1.073 | 90.63 | 67.39 | 23.24 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 03.01.17 | 7.347 | 264.734 | 265.859 | --- | 1.125 | 94.11 | 66.50 | 27.60 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 04.01.17 | 9.552 | 318.896 | 319.856 | --- | 0.959 | 98.16 | 68.38 | 29.78 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 05.01.17 | 10.131 | 327.443 | 328.479 | --- | 1.036 | 99.80 | 69.04 | 30.76 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 06.01.17 | 12.376 | 391.789 | 392.382 | --- | 0.593 | 104.6 | 73.30 | 31.38 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 07.01.17 | 14.567 | 564.841 | 564.231 | 0.610 | --- | 104.1 | 78.61 | 25.58 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 08.01.17 | 15.560 | 610.852 | 610.422 | 0.430 | --- | 107.9 | 82.71 | 25.25 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 09.01.17 | 14.875 | 655.030 | 653.735 | 1.295 | --- | 104.3 | 81.82 | 22.51 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 10.01.17 | 11.639 | 555.751 | 555.086 | 0.665 | --- | 96.52 | 75.73 | 20.78 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 11.01.17 | 10.833 | 493.482 | 493.484 | --- | 0.002 | 96.56 | 74.76 | 21.79 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 12.01.17 | 10.062 | 498.785 | 498.901 | --- | 0.117 | 93.98 | 73.95 | 20.02 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 13.01.17 | 8.439 | 501.901 | 502.105 | --- | 0.204 | 90.62 | 73.94 | 16.68 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 14.01.17 | 7.933 | 494.448 | 494.741 | --- | 0.293 | 90.88 | 74.97 | 15.91 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 15.01.17 | 7.148 | 501.026 | 501.185 | --- | 0.159 | 87.63 | 73.49 | 14.14 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 16.01.17 | 6.487 | 322.634 | 323.168 | --- | 0.534 | 86.78 | 66.80 | 19.99 | 7.81 | 2.58 | 0.029 | 23.971 | d |
| 17.01.17 | 8.491 | 261.778 | 262.960 | --- | 1.182 | 91.05 | 58.75 | 32.30 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 18.01.17 | 6.111 | 220.296 | 221.069 | --- | 0.773 | 82.94 | 55.32 | 27.62 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 19.01.17 | 8.717 | 279.816 | 280.945 | --- | 1.129 | 89.35 | 58.32 | 31.02 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 20.01.17 | 7.799 | 259.822 | 260.614 | --- | 0.792 | 86.95 | 57.05 | 29.90 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 21.01.17 | 7.838 | 269.971 | 270.651 | --- | 0.680 | 88.96 | 60.05 | 28.91 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 22.01.17 | 8.559 | 267.026 | 267.499 | --- | 0.473 | 89.97 | 58.05 | 31.92 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 23.01.17 | 6.823 | 220.123 | 221.368 | --- | 1.245 | 86.21 | 55.33 | 30.88 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| 24.01.17 | 7.066 | 260.822 | 261.726 | --- | 0.903 | 83.73 | 56.75 | 26.98 | 7.81 | 2.58 | 0.000 | 24.000 | |
| Итого | 281.994 | 11630.59 | 11647.18 | 3.001 | 19.590 | 93.95 | 69.85 | 24.09 | 7.81 | 2.58 | 0.468 | 791.53 | 0.47 |

Показания интеграторов

| Дата | Время | Q Гкал | M1 Тонн | M2 Тонн | Тр Час |
|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 24.01.17 | 24:00:00 | 220.737 | 9059.035 | 9070.506 | 575.971 |
| 01.01.17 | 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31.12.16 | 24:00:00 | 1643.254 | 101196.31 | 101577.12 | 8440.331 |
| 23.12.16 | 00:00:00 | 1589.431 | 98930.180 | 99305.930 | 8248.771 |
| Итого | | 274.559 | 11325.159 | 11341.687 | 767.532 |

Период норм. работы 791.53 час.
 Отчетный период 792.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц. отказа (E) 0.00 час.
 Период системного отказа (S) 0.00 час. Период G>max (G) 0.00 час.
 Период dt>max (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.38 час.
 Период dt<min (d) 0.09 час.

Представитель абонента Представитель теплоснабжающей организации



SYST10

Организация Номер договора
 Адрес Телефон
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Номер теплосчетчика 313
 Система: #1 ЗВСТ 1-6а v3.22
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.16 по 24.01.17

| Дата | Q ГКал | M1 Тонн | M2 Тонн | Утечка M1-M2 Тонн | Подмес M2-M1 Тонн | Температура, °C | | | Давление, | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | t1 | t2 | t1-t2 | P1 ат | P2 ат | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 23.12.16 | 3.763 | 105.449 | 103.984 | 1.465 | --- | 91.85 | 56.29 | 35.55 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 24.12.16 | 3.731 | 108.605 | 107.230 | 1.375 | --- | 92.75 | 58.53 | 34.21 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 25.12.16 | 3.619 | 102.590 | 101.207 | 1.383 | --- | 91.46 | 56.32 | 35.14 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 26.12.16 | 2.808 | 87.781 | 86.695 | 1.086 | --- | 87.01 | 55.16 | 31.86 | 7.77 | 2.56 | 5.433 | 18.567 | gd |
| 27.12.16 | 2.467 | 88.832 | 87.762 | 1.070 | --- | 82.12 | 54.47 | 27.65 | 7.77 | 2.55 | 0.000 | 24.000 | |
| 28.12.16 | 3.457 | 108.480 | 107.109 | 1.371 | --- | 87.70 | 55.96 | 31.74 | 7.77 | 2.55 | 0.181 | 23.819 | gd |
| 29.12.16 | 3.980 | 114.746 | 112.992 | 1.754 | --- | 91.26 | 56.71 | 34.55 | 7.77 | 2.55 | 0.000 | 24.000 | |
| 30.12.16 | 4.142 | 113.895 | 112.156 | 1.738 | --- | 93.87 | 57.65 | 36.22 | 7.77 | 2.55 | 0.000 | 24.000 | |
| 31.12.16 | 3.756 | 109.340 | 107.754 | 1.586 | --- | 91.93 | 57.71 | 34.21 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 01.01.17 | 2.852 | 83.589 | 82.504 | 1.085 | --- | 90.63 | 56.64 | 33.99 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 02.01.17 | 2.993 | 87.201 | 86.076 | 1.125 | --- | 90.39 | 56.20 | 34.19 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 03.01.17 | 4.062 | 117.387 | 115.706 | 1.682 | --- | 94.06 | 59.60 | 34.45 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 04.01.17 | 4.959 | 136.100 | 134.106 | 1.994 | --- | 98.11 | 61.84 | 36.27 | 7.77 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 05.01.17 | 5.677 | 172.862 | 170.768 | 2.095 | --- | 99.79 | 67.14 | 32.66 | 7.77 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 06.01.17 | 6.982 | 219.152 | 216.896 | 2.255 | --- | 104.6 | 73.05 | 31.64 | 7.77 | 2.55 | 0.000 | 24.000 | |
| 07.01.17 | 7.961 | 338.082 | 335.223 | 2.859 | --- | 104.5 | 81.21 | 23.34 | 7.77 | 2.55 | 0.000 | 24.000 | |
| 08.01.17 | 8.451 | 347.509 | 344.821 | 2.688 | --- | 107.9 | 83.84 | 24.10 | 7.77 | 2.55 | 0.000 | 24.000 | |
| 09.01.17 | 7.930 | 349.789 | 347.014 | 2.774 | --- | 104.4 | 81.98 | 22.47 | 7.77 | 2.55 | 0.000 | 24.000 | |
| 10.01.17 | 6.237 | 248.368 | 245.902 | 2.466 | --- | 96.61 | 71.66 | 24.95 | 7.77 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 11.01.17 | 5.672 | 185.955 | 183.629 | 2.326 | --- | 96.37 | 66.04 | 30.34 | 7.77 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 12.01.17 | 5.178 | 171.167 | 168.945 | 2.223 | --- | 93.87 | 63.77 | 30.10 | 7.77 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 13.01.17 | 4.417 | 142.911 | 140.850 | 2.061 | --- | 90.45 | 59.68 | 30.77 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 14.01.17 | 4.079 | 127.380 | 125.539 | 1.841 | --- | 90.58 | 58.69 | 31.89 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 15.01.17 | 3.741 | 127.145 | 125.387 | 1.758 | --- | 87.43 | 58.13 | 29.30 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 16.01.17 | 3.616 | 126.142 | 124.421 | 1.720 | --- | 86.28 | 57.73 | 28.55 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 17.01.17 | 4.417 | 142.416 | 140.472 | 1.944 | --- | 90.85 | 59.97 | 30.88 | 7.77 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 18.01.17 | 3.396 | 140.343 | 138.705 | 1.638 | --- | 83.29 | 59.21 | 24.08 | 7.77 | 2.55 | 0.002 | 23.998 | d |
| 19.01.17 | 4.442 | 154.643 | 152.692 | 1.951 | --- | 88.94 | 60.35 | 28.59 | 7.77 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 20.01.17 | 4.028 | 141.656 | 139.816 | 1.839 | --- | 86.87 | 58.56 | 28.32 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 21.01.17 | 4.257 | 142.139 | 140.209 | 1.930 | --- | 88.89 | 59.07 | 29.82 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 22.01.17 | 4.565 | 158.820 | 156.552 | 2.268 | --- | 89.82 | 61.21 | 28.61 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | u |
| 23.01.17 | 3.601 | 126.677 | 124.734 | 1.943 | --- | 86.14 | 57.82 | 28.31 | 7.78 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| 24.01.17 | 3.689 | 149.385 | 147.352 | 2.033 | --- | 83.02 | 58.44 | 24.58 | 7.77 | 2.56 | 0.000 | 24.000 | |
| Итого | 148.925 | 5076.534 | 5015.209 | 61.326 | --- | 94.47 | 65.29 | 29.18 | 7.77 | 2.56 | 5.616 | 786.38 | 5.62 |

Показания интеграторов

| Дата | Время | Q ГКал | M1 Тонн | M2 Тонн | Тр Час |
|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 24.01.17 | 24:00:00 | 117.202 | 4136.816 | 4088.318 | 575.998 |
| 01.01.17 | 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31.12.16 | 24:00:00 | 795.191 | 54114.590 | 53289.580 | 8050.425 |
| 23.12.16 | 00:00:00 | 767.232 | 53280.320 | 52466.660 | 7864.039 |
| Итого | | 145.162 | 4971.085 | 4911.224 | 762.384 |

период норм. работы 756.38 час.
 отчетный период 792.108 час.

период отключения питания (U) 0.00 час. период функц.отказа (E) 0.00 час.
 период системного отказа (S) 0.00 час. период G>max (G) 0.00 час.
 период dt>max (D) 0.00 час. период G<min (g) 5.51 час.
 период dt<min (d) 0.11 час.

представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации



SYST10

Организация
 Адрес
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35
 Система: #1 ЗВСТ 1-ба v3.22
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 299

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.16 по 24.01.17

| Дата | Q Гкал | M1 Тонн | M2 Тонн | Утечка M1-M2 Тонн | Подмес M2-M1 Тонн | Температура, °C | | | Давление, | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | t1 | t2 | t1-t2 | P1 ат | P2 ат | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 23.12.16 | 5.374 | 124.276 | 123.793 | 0.483 | --- | 92.16 | 48.97 | 43.19 | 6.33 | 4.74 | 0.000 | 24.000 | |
| 24.12.16 | 5.277 | 119.471 | 118.947 | 0.523 | --- | 92.66 | 48.55 | 44.11 | 6.41 | 4.69 | 0.000 | 24.000 | |
| 25.12.16 | 5.327 | 122.940 | 122.326 | 0.614 | --- | 92.05 | 48.77 | 43.28 | 6.32 | 4.74 | 0.000 | 24.000 | |
| 26.12.16 | 4.176 | 115.738 | 115.201 | 0.537 | --- | 85.66 | 49.61 | 36.04 | 4.93 | 3.74 | 1.001 | 22.999 | g |
| 27.12.16 | 3.935 | 119.621 | 117.659 | 1.962 | --- | 82.37 | 49.50 | 32.87 | 4.15 | 3.33 | 1.959 | 22.041 | g |
| 28.12.16 | 4.901 | 128.461 | 127.326 | 1.135 | --- | 87.64 | 49.53 | 38.11 | 5.64 | 4.41 | 0.272 | 23.728 | g |
| 29.12.16 | 5.386 | 125.639 | 124.728 | 0.911 | --- | 91.93 | 49.12 | 42.82 | 6.22 | 4.76 | 0.000 | 24.000 | |
| 30.12.16 | 5.839 | 133.353 | 132.469 | 0.884 | --- | 94.16 | 50.43 | 43.73 | 6.16 | 4.76 | 0.000 | 24.000 | |
| 31.12.16 | 5.806 | 137.455 | 136.554 | 0.901 | --- | 92.15 | 49.96 | 42.19 | 6.14 | 4.72 | 0.000 | 24.000 | |
| 01.01.17 | 4.998 | 122.396 | 121.453 | 0.944 | --- | 90.03 | 49.25 | 40.78 | 6.31 | 4.65 | 0.000 | 24.000 | |
| 02.01.17 | 4.913 | 115.462 | 114.458 | 1.004 | --- | 90.81 | 48.31 | 42.50 | 6.18 | 4.65 | 0.000 | 24.000 | |
| 03.01.17 | 5.667 | 128.502 | 127.633 | 0.869 | --- | 94.48 | 50.43 | 44.04 | 5.84 | 4.75 | 0.000 | 24.000 | |
| 04.01.17 | 6.384 | 139.082 | 138.342 | 0.740 | --- | 98.42 | 52.60 | 45.82 | 5.66 | 4.77 | 0.000 | 24.000 | |
| 05.01.17 | 6.832 | 148.482 | 147.914 | 0.568 | --- | 100.0 | 54.08 | 45.92 | 5.49 | 4.79 | 0.000 | 24.000 | |
| 06.01.17 | 8.363 | 181.956 | 181.617 | 0.339 | --- | 104.6 | 58.78 | 45.84 | 5.38 | 4.80 | 0.000 | 24.000 | |
| 07.01.17 | 10.685 | 315.991 | 315.005 | 0.986 | --- | 102.1 | 68.46 | 33.68 | 5.81 | 4.89 | 0.001 | 23.999 | g |
| 08.01.17 | 11.015 | 285.633 | 285.223 | 0.410 | --- | 108.0 | 69.65 | 38.40 | 6.12 | 5.19 | 0.000 | 24.000 | |
| 09.01.17 | 10.458 | 291.392 | 290.921 | 0.471 | --- | 104.0 | 68.29 | 35.76 | 6.10 | 5.18 | 0.000 | 24.000 | |
| 10.01.17 | 8.443 | 240.768 | 240.220 | 0.548 | --- | 96.42 | 61.43 | 34.99 | 6.11 | 5.17 | 0.000 | 24.000 | |
| 11.01.17 | 7.893 | 205.695 | 205.115 | 0.580 | --- | 96.58 | 58.28 | 38.30 | 6.12 | 5.15 | 0.000 | 24.000 | |
| 12.01.17 | 7.313 | 196.916 | 195.987 | 0.928 | --- | 93.73 | 56.66 | 37.08 | 6.15 | 5.15 | 0.000 | 24.000 | |
| 13.01.17 | 6.458 | 175.593 | 174.478 | 1.115 | --- | 90.79 | 54.06 | 36.73 | 6.28 | 5.14 | 0.000 | 24.000 | |
| 14.01.17 | 6.131 | 164.172 | 163.049 | 1.123 | --- | 90.63 | 53.34 | 37.29 | 6.34 | 5.10 | 0.000 | 24.000 | |
| 15.01.17 | 5.742 | 166.711 | 165.206 | 1.505 | --- | 87.55 | 53.14 | 34.40 | 6.41 | 5.09 | 0.000 | 24.000 | |
| 16.01.17 | 5.446 | 160.874 | 159.322 | 1.552 | --- | 86.42 | 52.60 | 33.82 | 6.54 | 5.04 | 0.000 | 24.000 | |
| 17.01.17 | 6.191 | 167.563 | 166.246 | 1.317 | --- | 91.17 | 54.28 | 36.89 | 6.31 | 5.02 | 0.000 | 24.000 | |
| 18.01.17 | 4.668 | 168.407 | 167.534 | 0.873 | --- | 82.42 | 54.74 | 27.68 | 6.67 | 3.84 | 6.341 | 17.659 | gd |
| 19.01.17 | 6.404 | 192.720 | 191.381 | 1.339 | --- | 88.64 | 55.45 | 33.18 | 6.46 | 5.12 | 0.139 | 23.861 | g |
| 20.01.17 | 5.923 | 175.080 | 173.515 | 1.565 | --- | 87.56 | 53.77 | 33.79 | 6.49 | 5.07 | 0.000 | 24.000 | |
| 21.01.17 | 6.076 | 173.972 | 172.613 | 1.359 | --- | 89.25 | 54.38 | 34.88 | 6.52 | 5.07 | 0.000 | 24.000 | |
| 22.01.17 | 6.371 | 187.214 | 185.990 | 1.224 | --- | 89.56 | 55.58 | 33.98 | 6.35 | 5.04 | 0.070 | 23.930 | g |
| 23.01.17 | 5.336 | 159.806 | 158.017 | 1.789 | --- | 86.53 | 53.18 | 33.35 | 6.64 | 4.93 | 0.000 | 24.000 | |
| 24.01.17 | 5.455 | 200.236 | 198.849 | 1.387 | --- | 82.39 | 55.19 | 27.21 | 6.51 | 4.97 | 0.133 | 23.867 | g |
| Итого | 209.186 | 5591.579 | 5559.090 | 32.489 | --- | 93.24 | 55.90 | 37.34 | 6.09 | 4.80 | 9.915 | 782.08 | 9.92 |

Показания интеграторов

| Дата | Время | Q Гкал | M1 Тонн | M2 Тонн | Тр Час |
|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 24.01.17 | 24:00:00 | 163.163 | 4464.625 | 4440.087 | 569.317 |
| 01.01.17 | 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31.12.16 | 24:00:00 | 539.404 | 13506.088 | 13465.505 | 2422.851 |
| 23.12.16 | 00:00:00 | 498.756 | 12503.411 | 12470.294 | 2234.083 |
| Итого | | 203.812 | 5467.303 | 5435.298 | 758.085 |

Период норм. работы 782.08 час.
 Отчетный период 792.00 час.

Период отключения питания 0.00 час.
 Период системного отказа 0.00 час.
 Период dt>max 0.00 час.
 Период dt<min 0.00 час.

Период функц. отказа (Е) 0.00 час.
 Период G>max (G) 0.00 час.
 Период G<min (g) 9.85 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



SYST1D

Организация Номер договора
 Адрес Телефон
 Тип теплосчетчика КМ9 v1.16.35 Номер теплосчетчика 298
 Система: #1 ЗВСТ 1-6а v3.22
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.16 по 24.01.17

| Дата | Q Гкал | M1 Тонн | M2 Тонн | Утечка M1-M2 Тонн | Подмес M2-M1 Тонн | Температура, °C | | | Давление, | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | t1 | t2 | t1-t2 | P1 ат | P2 ат | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 23.12.16 | 7.313 | 496.242 | 496.039 | 0.203 | --- | 91.74 | 77.06 | 14.68 | 6.39 | 4.95 | 0.004 | 23.996 | d |
| 24.12.16 | 6.879 | 474.867 | 475.219 | --- | 0.352 | 92.43 | 78.01 | 14.42 | 6.47 | 4.89 | 0.173 | 23.827 | gd |
| 25.12.16 | 7.172 | 525.953 | 526.063 | --- | 0.109 | 91.72 | 78.15 | 13.58 | 6.37 | 4.95 | 0.005 | 23.995 | d |
| 26.12.16 | 5.099 | 333.703 | 335.711 | --- | 2.008 | 91.00 | 75.78 | 15.22 | 5.02 | 3.91 | 6.226 | 17.774 | gd |
| 27.12.16 | 4.274 | 316.266 | 317.984 | --- | 1.719 | 85.90 | 72.43 | 13.47 | 4.23 | 3.51 | 7.995 | 16.005 | gd |
| 28.12.16 | 6.183 | 439.211 | 440.211 | --- | 1.000 | 89.16 | 75.14 | 14.03 | 5.69 | 4.60 | 2.083 | 21.917 | gd |
| 29.12.16 | 7.205 | 520.719 | 522.578 | --- | 1.859 | 91.59 | 77.81 | 13.78 | 6.27 | 4.97 | 0.000 | 24.000 | g |
| 30.12.16 | 7.461 | 498.680 | 500.945 | --- | 2.266 | 93.71 | 78.81 | 14.90 | 6.22 | 4.96 | 0.000 | 24.000 | g |
| 31.12.16 | 6.134 | 494.383 | 496.391 | --- | 2.008 | 91.80 | 79.44 | 12.35 | 6.20 | 4.93 | 0.243 | 23.757 | d |
| 01.01.17 | 5.462 | 430.131 | 430.230 | --- | 0.099 | 91.07 | 78.43 | 12.64 | 6.38 | 4.84 | 0.141 | 23.859 | d |
| 02.01.17 | 6.129 | 470.271 | 470.447 | --- | 0.176 | 90.53 | 77.56 | 12.98 | 6.25 | 4.85 | 0.137 | 23.863 | d |
| 03.01.17 | 7.582 | 478.451 | 478.051 | 0.400 | --- | 94.20 | 78.42 | 15.79 | 5.91 | 4.95 | 0.094 | 23.906 | g |
| 04.01.17 | 9.493 | 508.793 | 508.885 | --- | 0.092 | 98.03 | 79.45 | 18.58 | 5.71 | 4.98 | 0.006 | 23.994 | d |
| 05.01.17 | 10.547 | 531.312 | 531.778 | --- | 0.466 | 99.69 | 79.92 | 19.77 | 5.54 | 5.00 | 0.000 | 24.000 | g |
| 06.01.17 | 12.029 | 551.011 | 552.464 | --- | 1.453 | 104.5 | 82.80 | 21.72 | 5.43 | 5.01 | 0.000 | 24.000 | g |
| 07.01.17 | 13.348 | 672.758 | 672.288 | 0.470 | --- | 104.7 | 84.99 | 19.72 | 5.80 | 5.15 | 0.000 | 24.000 | g |
| 08.01.17 | 14.148 | 682.314 | 682.089 | 0.226 | --- | 107.7 | 87.19 | 20.61 | 6.12 | 5.44 | 0.000 | 24.000 | g |
| 09.01.17 | 13.422 | 696.917 | 696.092 | 0.825 | --- | 103.9 | 84.78 | 19.15 | 6.09 | 5.45 | 0.000 | 24.000 | g |
| 10.01.17 | 11.736 | 734.939 | 735.757 | --- | 0.819 | 96.20 | 80.30 | 15.90 | 6.09 | 5.44 | 0.000 | 24.000 | g |
| 11.01.17 | 11.257 | 702.819 | 705.477 | --- | 2.658 | 96.41 | 80.46 | 15.95 | 6.12 | 5.40 | 0.000 | 24.000 | g |
| 12.01.17 | 10.354 | 678.731 | 681.947 | --- | 3.216 | 93.70 | 78.51 | 15.20 | 6.15 | 5.39 | 0.000 | 24.000 | g |
| 13.01.17 | 8.878 | 665.407 | 668.882 | --- | 3.475 | 90.60 | 77.31 | 13.29 | 6.29 | 5.39 | 0.049 | 23.951 | d |
| 14.01.17 | 8.200 | 636.730 | 639.940 | --- | 3.209 | 90.59 | 77.77 | 12.83 | 6.36 | 5.34 | 0.000 | 24.000 | g |
| 15.01.17 | 7.499 | 643.213 | 645.963 | --- | 2.750 | 87.53 | 75.91 | 11.62 | 6.42 | 5.33 | 0.043 | 23.957 | d |
| 16.01.17 | 7.353 | 675.164 | 678.588 | --- | 3.424 | 86.30 | 75.46 | 10.85 | 6.54 | 5.28 | 0.081 | 23.919 | d |
| 17.01.17 | 8.697 | 476.477 | 477.730 | --- | 1.254 | 90.94 | 72.74 | 18.20 | 6.37 | 5.23 | 0.009 | 23.991 | d |
| 18.01.17 | 6.653 | 295.385 | 295.488 | --- | 0.104 | 83.69 | 61.20 | 22.49 | 4.60 | 3.89 | 0.421 | 23.579 | gd |
| 19.01.17 | 8.882 | 351.998 | 352.532 | --- | 0.534 | 88.73 | 63.55 | 25.18 | 6.55 | 5.29 | 0.142 | 23.858 | gd |
| 20.01.17 | 8.076 | 321.604 | 321.673 | --- | 0.069 | 86.73 | 61.67 | 25.07 | 6.58 | 5.24 | 0.001 | 23.999 | g |
| 21.01.17 | 8.173 | 309.157 | 309.262 | --- | 0.104 | 88.64 | 62.26 | 26.38 | 6.62 | 5.24 | 0.011 | 23.989 | g |
| 22.01.17 | 8.656 | 341.284 | 341.904 | --- | 0.620 | 89.70 | 64.39 | 25.31 | 6.43 | 5.22 | 0.099 | 23.901 | g |
| 23.01.17 | 7.257 | 285.851 | 285.769 | 0.082 | --- | 85.88 | 60.54 | 25.34 | 6.74 | 5.09 | 0.000 | 24.000 | g |
| 24.01.17 | 7.356 | 316.772 | 316.967 | --- | 0.194 | 83.32 | 60.13 | 23.18 | 6.62 | 5.14 | 0.262 | 23.738 | g |
| итого | 278.905 | 16557.51 | 16591.34 | 2.207 | 36.038 | 93.53 | 76.75 | 16.78 | 6.08 | 5.01 | 18.224 | 773.77 | 18.22 |

Показания интеграторов

| Дата | Время | Q Гкал | M1 Тонн | M2 Тонн | Тр Час |
|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 24.01.17 | 24:00:00 | 221.185 | 12457.491 | 12480.204 | 574.505 |
| 01.01.17 | 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31.12.16 | 24:00:00 | 1610.248 | 101357.71 | 101393.33 | 6862.752 |
| 23.12.16 | 00:00:00 | 1559.842 | 97753.920 | 97778.220 | 6687.477 |
| итого | | 271.592 | 16061.271 | 16095.304 | 749.780 |

Период норм. работы 723.78 час
 Отчетный период 92.00 час.

Период отключения питания (D) 0.00 час. Период функц. отказа (E) 0.00 час.
 Период системного отказа (G) 0.00 час. Период G>max (G) 0.00 час.
 Период dt>max (D) 0.00 час. Период G<min (g) 17.13 час.
 Период dt<min (G) 0.09 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

